

Landkreis Saalekreis

Der Landrat



Landkreis Saalekreis – Postfach 14 54 – 06204 Merseburg

Zweckverband für Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung Geiseltal
Hauptstr. 50
06242 Braunsbedra

Gesundheitsamt

SG Hygiene
Oberaltenburg 4b, 06217 Merseburg

Bearbeiter Herr Walther
Telefon 03461 40-1740
Fax 03461 40-1777
E-Mail gesundheitsamt@saalekreis.de

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen
II/53/Wa

Datum
08.03.2022

Wasserversorgungsanlage (WVA) Schortau-Schalkendorf

Hier: Grenzwert Sulfat – Ausnahmegenehmigung

Sehr geehrter Herr Vogler,

bezugnehmend auf Ihren Antrag vom 08.10.2021 auf Zulassung der Abweichung vom Grenzwert für den Parameter Sulfat ergeht folgende Ausnahmegenehmigung:

In Anlehnung an die Empfehlung des Umweltbundesamtes und unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur toxikologischen Bewertung des Parameters Sulfat, wird ein **Maßnahmenhöchstwert in Höhe von 500 mg/l für einen Zeitraum von 3 Jahren bis zum 23.04.2025 festgelegt.**

Begründung

In der Trinkwasserverordnung ist ein Grenzwert für Sulfat im Reinwasser von 250 mg/l festgelegt. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage, hat die Einhaltung dieses Grenzwertes sicherzustellen. Bei einer Nichteinhaltung des Grenzwertes kann das Gesundheitsamt festlegen, bis zu welchem Wert und für welchen Zeitraum eine Ausnahmegenehmigung geduldet wird. Dies ist bereits mit Bescheid vom 23.04.2012 i.d.F. der Änderung vom 05.04.2013 geschehen.

Demnach besteht im Zeitrahmen der Ausnahmegenehmigung die Verpflichtung zur Wiederherstellung der geforderten Trinkwasserqualität und zur Absenkung der Sulfatkonzentration, wie dies nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Dies konnte z.B. erreicht werden durch die komplette Umstellung der Versorgung mit Trinkwasser aus anderen WVA, durch die Zumischung von sulfatarmen Wasser anderer Herkunft und durch verschiedene Aufbereitungsverfahren.

Die technisch möglichen Maßnahmen wurden Ihrerseits in Abstimmung mit uns geprüft und letztendlich wurde eine komplette Ablösung der WVA durch den Anschluss an das Fernwassernetz favorisiert. Die Planungsphase ist bereits abgeschlossen bzw. einzelne Baumaßnahmen/Vorarbeiten sind bereits erfolgt.

**Hausanschrift und
Bürgerinformation Merseburg**
Anschrift Domplatz 9
06217 Merseburg
Telefon 03461 40-0
Fax 03461 40-1155
E-Mail info@saalekreis.de

Bürgerinformation Halle
Anschrift Hansering 19, 06108 Halle (Saale)
Telefon 0345 204-3201 oder -3202
Bürgerinformation Querfurt
Anschrift Kirchplan 1, 06268 Querfurt
Telefon 034771 73797-0

Bankverbindungen
Saalesparkasse
IBAN DE36 8005 3762 3310 0057 62
BIC NOLADE21HAL

Deutsche Kreditbank AG
IBAN DE91 1203 0000 0000 8116 46
BIC BYLADEM1001



Öffnungszeiten
und weitere
Informationen
finden Sie auf
www.saalekreis.de.

Aufgrund der gegenwärtigen politisch/wirtschaftlichen Lage kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass sich der geplante Umstellungsprozess verlängert. Wir gehen jedoch davon aus, dass beim derzeitigen Stand der Planungs- und Vorarbeiten der 3-Jahres-Zeitraum nicht mehr gänzlich ausgeschöpft werden muss. Es ist deutlich sichtbar, dass Ihrerseits mit Unterstützung und in Abstimmung mit der Fernwasserversorgung GmbH bereits umfangreiche Maßnahmen eingeleitet wurden, um eine langfristig gesicherte Versorgung der Bürger im Geiseltal mit einem qualitätsgerechtem Trinkwasser zu sichern.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei dem Landkreis Saalekreis, 06217 Merseburg, Domplatz 9, Widerspruch erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


St. Walther
SGL Hygiene